



M1 asendada toega betoonmast toega puitmastiga, kl. 3 tan. H=10m, tugi kl. 3 tan. H=11m

M111 asendada toega betoonmast toega puitmastiga, kl. 4 tan. H=11m, tugi kl. 4 tan. H=12m

KPL240431 AJ15658 K03-ÖL M111, Al. 3x120, L(trass/kaabel)=36/50m; Ø110 450N, L=36 m

KPL240432 AJ15658 K01-ÖL M110, Al. 3x120, L(trass/kaabel)=41/55m; Ø110 450N, L=41 m

M110 asendada kahe toega betoonmast toega puitmastiga, kl. 4 tan. H=11m, tugi kl. 4 tan. H=12m

M1 asendada toega betoonmast toega puitmastiga, kl. 3 tan. H=10m, tugi kl. 3 tan. H=11m

Kaabel 0610100 tõsta AJ Puka seinat uuele trassile, pikendada AJ15658-ni Al. 3x50, L(trass/kaabel)=7/4m; Ø160 450N, L=7 m

AJ Puka lammutada pärast võrgu üle viimist AJ15658 toitele

14302:001:0023 Ala

MPLTarbija pikendada LK-sse, Al. 4G120, L(trass/kaabel)=12/15m Ø110 450N, L=12 m

MPL427601 AJ15658 F1-ÖL M1, Al. 4G120, L(trass/kaabel)=25/40m; Ø110 450N, L=25 m

MPL427602 AJ15658 F7-ÖL M1, Al. 4G120, L(trass/kaabel)=41/55m; Ø110 450N, L=41 m

MPLTarbija1 pikendada LK-sse, Al. 4G120, L(trass/kaabel)=10/13m Ø110 450N, L=10 m

AJ15658 1VM630 250kVA trafo

MPL431372 AJ15658 F3-LK213473, Al. 4G120, L(trass/kaabel)=2/5m; MPL431373 AJ15658 F5-LK213474, Al. 4G120, L(trass/kaabel)=2/5m; 2xØ110 450N, L=2 m

LK213473, 1-kohaline sokliil tootjakilp LK213474, 1-kohaline sokliil volutrafodega Taastada tarbijate ühendused

MPLTarbija2 pikendada LK-sse, Al. 4G120, L(trass/kaabel)=5/8m Ø110 450N, L=5 m

**TINGMÄRGID**

	Kinnistu piir
	0,4 kV kaabelliin
	0,4 kV õhuliin
	10kV kaabelliin
	10kV õhuliin
	Proj. 10 kV maakaabel
	Proj. 2x10 kV maakaabel
	Proj. 0,4 kV maakaabel

- Proj. komplektalajaam
- Asendatav õhuliini post (keskpinge/madalpinge)
- Asendatav õhuliini tugi (keskpinge/madalpinge)
- Proj. liitumiskilp

Projekt		Linda-Inni keskpingseliini rekonstrueerimine, Antsla vald, Võrumaa				Tellija <b>Elektrilevi OÜ</b>	
		Asendiplaani vaade 35				Joonise nr <b>IP6961-1</b>	
Projekteeris	<b>A. Erik</b>	53 090 199	Möötkava	M 1:250			
Kontrollis	<b>K. Maaten</b>	512 7053	Staadium	Tööprojekt			
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Keel EST		Leht 14	Lehti 14		