









Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	KK-3	LP-1	K.üh-1	KK-4	LP-2	K.üh-2	KK-5	LP-3	KK-6	LP-4	KK-7	LP-5
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7,10	7,25	7,30	7,35	7,40	7,45	7,30	7,45	7,30	7,30	7,40	7,55
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7,30	7,55	7,55	7,40	7,55	7,60	7,35	7,55	7,40	7,55	7,35	7,60
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	5,65	5,70	6,03	5,95	6,00	6,32	5,90	5,95	6,20	6,25	5,58	5,62
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,65	1,85	1,52	1,45	1,55	1,28	1,45	1,60	1,20	1,30	1,77	1,98
LANG	0,008 6,4m	0,153 2,2m		0,008 6,4m	0,096 3,3m		0,008 6,3m		0,008 6,1m		0,008 5,4m	
TORU MATERJAL	PVC 110 - 2,2m PVC 160 - 6,4m			PVC 160 - 6,4m PVC 110 - 3,3m			PVC 160 - 6,3m		PVC 160 - 6,1m		PVC 200 - 5,4m	
VAHEKAUGUSED (m)	6,4	2,2		6,4	3,3		6,3		6,1		5,4	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN												

MÄRKUS:
Plaanil märgitud toru tähised:

1) Toru 600 DN/ID =679/594mm (välis/sise);
2) Toru 500 DN/ID = 566/495mm (välis/sise);
3) Toru 315,250,200,160 = De315, De250, De200, De160.

TERMOPILT
PROJEKTEERIMISTÖÖD
Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija:	Teehoiu Partnerid OÜ		Töö nr. 1005 / Staadium PP
Töö nimetus:	Veevarustus, olme- ja sademeveekanalisatsioon Ehitajate tee T17 ja T20, Pärnu linn, Pärnu linn		Kaust nr. VKV-12
Joonise nimetus:	Pikiprofiil Olmekanalisatsioon, ühendustorustikud		Joonise nr: 6-03
Projektijuht	M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:500/1:50
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 16.06.2023
Faili nimi:	1005_PP_VKV.dwg		