

*Olevate õhulini mastide väljavahetus toimub koostöös Elektrilevi OÜ'ga. Elektrilevi OÜ vahetab märgitud mastid ise.

Kirjanurk

Leht 6 VT1991 Rootsiküla

M 1:500

9523P VT1991

Leht
9/9



Projekti alale jääb
Kihnu hoiuala
looduskaitseala piiranguvöönd

Projekti alale jääb
Kihnu hoiuala
looduskaitseala piiranguvöönd

*Paigaldades õhisiriputesse projekteeritud sideõhulini olemasoleva elektriõhulini alla, tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliniide vahe min 0,3m

*Õhisiriputesse paigaldatavate sideõhuliniide puhul tagada ristumisel rigi maanteega 7,0m rippe madalaimas osas. Juhul kui minimaalne õhulini kõrgusgabarit teekatte pinnast 7,0 m ei saa tagatud, tuleb kavandada olevate õhulini mastide väljavahetus. (min 6m)

*Olevate õhulini mastide väljavahetus toimub koostöös Elektrilevi OÜ'ga. Elektrilevi OÜ vahetab märgitud mastid ise.

M 1:500

Kirjanurk

9523P VT1991

Leht
6/9