

Erik, Aap

From: Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee>
Sent: teisipäev, 6. jaanuar 2026 09:46
To: Erik, Aap
Subject: Mõniste-Kuutsi keskpingeliini ümberehitus, Rõuge vald, Võrumaa / RMK kooskõlastus
Attachments: IP7749 asendiplaanid ja pikiprofiilid.pdf; IP7749 asendiplaanid ja pikiprofiilid.pdf

Hr Aap Erik
LEONHARD WEISS OÜ
Elektriteenuste divisjon
e-post: a.erik@leonhard-weiss.com

RMK kooskõlastab projekteeritavad-kavandatavad tööd Mõniste metskond 26 (49301:001:0026), Hämma (69801:001:0432), Mõniste metskond 30 (49301:001:0045), Mõniste metskond 29 (49301:001:0028) maaüksustel.

Võtame teadmiseks, et uutele kaabelliinidele sõlmitakse asjaõiguslikud isikliku kasutusõiguse lepingud, millega seotud kulud katab Elektrilevi OÜ.

Lugupidamisega

Tiit Timberg
RMK Kagu regiooni metsaülem

From: Erik, Aap <A.Erik@leonhard-weiss.com>
Sent: Monday, January 5, 2026 5:44 PM
To: vorumaa@rmk.ee; Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee>
Subject: Mõniste-Kuutsi keskpingeliini ümberehitus, Rõuge vald, Võrumaa

Tere,

Leonhard Weiss OÜ on Elektrilevi OÜ tellimusel projekteerimas Mõniste-Kuutsi keskpingeliini ümberehitustöid Saru, Tiitsa, Tursa ja Kuutsi külades. Tööde eesmärgiks on piirkonna elektrivarustuse parendamine ning töökindluse tõstmine. Tööde käigus asendatakse piirkonnas suur osa keskpinge õhuliine uute maakaabelliinidega. Töödega on seotud ka järgnevad RMK halduses olevad maaüksused:

- Mõniste metskond 26 (49301:001:0026) – Kinnistule paigaldatakse piki Mehka-Saru teed uus keskpinge maakaabelliin (asendiplaani vaated 6 ja 7)
- Hämma (69801:001:0432) - Kinnistule paigaldatakse piki Mehka-Saru teed uus keskpinge maakaabelliin (asendiplaani vaated 19, 20 ja 21).
- Mõniste metskond 30 (49301:001:0045) – Kinnistult demonteeritakse keskpinge õhuliin vastavalt demontaažiplaanile (esimene leht)
- Mõniste metskond 29 (49301:001:0028) – Kinnistult demonteeritakse keskpinge õhuliin vastavalt demontaažiplaanile (esimene leht)
- Mõniste metskond 29 (49301:001:0028)– Kinnistult demonteeritakse keskpinge õhuliin vastavalt demontaažiplaanile (esimene leht)

Õhuliini demontaaži järel eemaldatakse tühjaks jäävad postid, mis utiliseeritakse. Tühjaks jäävad postiavad täidetakse täitepinnasega, kus võimalik ligi pääseda mõistlikult.

Uued keskpinge maakaabelliinid paigaldatakse haljasaladel minimaalselt 0,7m sügavusele ning piki teid kaitsetorudesse.

Uutele kaabelliinidele sõlmitakse notariaalselt isikliku kasutusõiguse lepingud, millega seotud kulud katab Elektrilevi OÜ.

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ
Elektriteenuste divisjon

Aap Erik
Kagu piirkonna
Välisvõrkude vanemprojekteerija

Vilja 14c, Võru, 65605
Mob +372 5309 0199
a.erik@leonhard-weiss.com
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).