



PÄÄSTEAMET

Veiko Rakaselg  
Kristina Kazmin  
kristina.kazmin@rescue.ee

Teie 26.03.2024 nr

Meie 17.04.2024 nr 7.2-3.1/1768-2

**Rae valla Soodevahe küla Uus-Kristjani  
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu  
materjalid koostööks ja arvamuse  
avaldamiseks**

Tähelepanekud seoses K Projekt AS poolt koostatud Uus-Kristjani kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga.

- Tulekustutusvett võib ka sõltuvalt ehitise eripõlemiskoormusest vaja minna 30 l/s 3 tunni jooksul (vt SM määrus nr 10 tabel).
- Tehnovõrkude plaanilt t või muudelt esitatud detailplaneeringu materjalidelt ei ole leitavad olemasolevad hüdrandid ning seetõttu ei ole ka võimalik kauguse sobivust hinnata.

Lugupidamisega  
Garri