



PÄÄSTEAMET

Pille Hein
Paide Linnavalitsus
paide@paide.ee

Teie 07.02.2024 nr 7-1/24/12-2

Meie 21.02.2024 nr 7.2-3.4/753-2

**Ringtee 3 ja Ringtee 3a, Paide linn
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Klotoid OÜ poolt koostatud Järva maakond, Paide linn, Ringtee 3 ja Ringtee 3a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Lisada seletuskirja hoonete kustutamiseks vajalik veehulk. Tulekustutusvesi tuleb lahendada vastavalt siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;
2. Kirjeldada päästemeeskonna juurdepääsu tee laius;
3. Parandada siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ nimetus, sest viidatud on kehtetule määrusele.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Paide Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Varik-Sau
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiit Varik-Sau
+372 4892005
tiit.varik-sau@rescue.ee