

Saatja: Kuklase 6 KÜ <kuklase6korteriyhistu@gmail.com>

Saadetud: 24.04.2024 22:18

Adressaat: Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Teema: Küsimused renoveeritava korterelamu kohta

Manused: image.png

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Kirjutan Kuklase 6 korteriühistust. Meil on plaanis maja tehaseliselt renoveerida ning tekkisid mõned küsimused, millele ilmselt oskab vastata Päästeamet. Meil on tüüpiline Mustamäe 464 paneelmaja 5 korruse ja 4 trepikojaga.

1) Teie Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõttest 2020 lk 34 ei leia, et I kasutusviisiga (ehk korterelamul) oleks kohustus paigaldada ATS süsteem. Kas saan õigesti aru, et korterelamutes ei ole ATS süsteem kohustuslik? Kas piisab igas korteris olevast suitsuandurist? Kas seda süsteemi on muidu paigaldatud korterelamutesse? Kas see toob KÜ-le kaasa ka igaaastased hooldus- ja halduskulud? Kas ATS süsteemi oleks võimalik paigaldada kogu korterelamule nii, et see oleks ka igas korteris ja kas see oleks üldse soovitatav/mõistlik?

2) Üritame aru saada, kas oleks võimalik sissepääsu teha avaramaks. Saan aru, et kelder peab olema eraldi tuletõkkeseptsioon. Kas oleks lubatud trepikojale üks laiem välisuks (lisa ääreosa ka avatav vajadusel), maha lammutada kõik vahepeal olevad lisauksed ja keskne tellissein ning panna keldri tuletõkkeuks keldrikorrusele? Joonisel rohelisega uksed ning punasega maha võetavad elemendid. Kas Päästeametil on selle kohta mingeid reegleid, mida KÜ oma renoveerimist plaanides järgima peaks?



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Tervitades,  
Anni Evard  
Kuklase 6 KÜ juhatuses liige