



Tehnilised tingimused nr VK-TT 163

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Lagedi alevikus asuva detailplaneeringu nr DP0137 "Sepa III kinnistu detailplaneering" ja selle DP ala kinnistute veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise rajatiste ning veemõõdusõlme tööprojekti koostamiseks 8-le kortermajale (kokku 150 korterit).

1. Veevarustus

1.1 AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett koguses kuni 45,0 m³/d (1350,0 m³/kuus) järgmistel tingimustel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala veevarustuse rajatised projekteerida ja ehitada alates piirkonnast ÜPVK (LISA 1).

1.1.2 Vastavad veekogused oleme nõus lubama peale uue piirkondliku veetöötusjaama rajamist.

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett koguses kuni 45,0 m³/d (1350,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala reovee ärajuhtimise rajatised projekteerida ja ehitada alates piirkonnast ÜPVK (LISA 1).

3. Sademevesi

3.1 Sademevesi juhtida kuni toimiva eelvoluni.

4. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisele ja ehitamisele leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded-/>.

5. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

6. Tehniliste tingimuste kehtivusaeg on 1 aasta alates 22.08.2019.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee