



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 18.03.2026 nr 6-1/57-11

Meie 17.04.2026 nr 7.2-3.4/1925-2

**Tahkuranna külas Ennu kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Ain Järvesaar

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Linnak OÜ poolt koostatud töö nr 2506 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Tahkuranna küla, Ennu kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

Planeeringu seletuskirja tuleohutuse osas on kirjeldatud ehitisvälise tulekustutusvee lahendus, kus on viidatud lähimale veevõtukohtale. Sellist lahendust ei saa rakendada, kui erinevatel kinnistutel paiknevate ehitiste tuleohutuskuja on kaheksa meetrit. Palun täpsustada, mis leevendust siinkohal rakendatakse.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelevalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee