



PÄÄSTEAMET

Vello Viiburg
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 25.06.2024 nr 12-1/450-13

Meie 06.08.2024 nr 7.2-3.1/4230-2

**Kaaskiri Päästeametisse
kooskõlastamiseks**

Oominõmme tee 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu punktis 5.9 (lk 17) on märgitud hoone väliskustutusvee normvooluhulgaks üksikelanutega hoonestatud maa-alal 10 l/s 1 tunni jooksul.

Vastavalt SM määrusele nr.10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 7. lg 4, veevooluhulk peab olema tagatud kolme tunni jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Nimtsuk
inspektor
Põhja päästekeskus

kirill.nimtsuk@rescue.ee