

## Natalja Eppik

---

**From:** andrei tsatsasvili <andrei\_tsatsasvi@mail.ru>  
**Sent:** esmaspäev, 13. jaanuar 2020 15:33  
**To:** Natalja Eppik  
**Subject:** Re: Ida päästekeskuse meeldetuletus

Добрый день Natalja.

По поводу предписания 7.2-6.3/1424-1 пункт 5 мы его делаем и закончат его на следующей неделе. Из-за праздников у фирмы которая производит монтаж( Иван Егоров) оборудование пришло не всё и не во время ожидали его. Но сейчас всё нормально работа продолжилась. У меня от них есть письмо ( смотреть ниже) которое я прикладываю. Не отправлял его раньше т.к. не знал кому отправить. Мы конечно немного отступили по сроку от нашего гарантийного письма но праздники в европе и небольшая невнимательность поставщика оборудование немного сбили всё.

Tere päevast

Kirjutun Teile Kadastiku 57 ATS kohta. Praegusel hetkel andurid on paigas, ootame keskseadme tarnet. Teostusdokumentatsioon on tehtud, v.a. aktid ja deklaratsioon. Jaanuari lõpuks saame esitada Teile süsteemi

Lugupidamisega

По поводу предписания 7.2-6.4/2191 пункт 4 мы сейчас как раз общаемся с Кириллом. Там ситуация такая что мне удалось убедить нашего арендатора поставить две противопожарные двери одну они уже поставили на втором этаже вторую они заказали 30.12.19 изготовитель поставил срок на изготовление и установку 60 дней. Но там у нас ещё наверное нужно будет дверь поставить я буду опять убеждать Krenholm взять это на себя но если не удастся то будем ставить сами. По этому сегодня я попросил продлить Кирилла по возможности до 01.07.2020 выполнение этого предписания. И буду просить консультацию у него или у Вас.

С уважением Чачашвили Андрей  
58469477

Понедельник, 13 января 2020, 10:07 +02:00 от Natalja Eppik <natalja.eppik@rescue.ee>:

Tere

Tuletame Teile meelde, Päästeameti Ida päästkeskuse 27.05.2016 väljastatud ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1424-1 punkti 5 ning 13.11.2017 väljastatud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2191 punkti 4 täitmise tähtajad on möödunud. Seoses sellega palume esitada tõendid teostatud töödest hiljemalt 16.01.2020.

Vastuse puudumisel loetakse, et kõnealuse ettekirjutuse nõuded ei ole täidetud. Ettekirjutuse mitte täitmisel rakendab Päästeamet ettekirjutuse adressaadi suhtes ettekirjutusega kaasneva sunnivahendi.

## **PÄÄSTEAMET**

Ida päästkeskus

### **Natalja Eppik**

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 5886 2375

tel: +372 357 6105

Vahtra 3 I 21003 Narva I Eesti

[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)



**NÄHTAMATU VAENLANE**

**VINGUGAAS**

--  
andrei tsatsasvili