



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL	
	Olemasolev ElaSa mikrotrastistik
	Demonteeritav 10 kV õhuliin
	Olemasolev 10 kV õhuliin
	Projekteeritud 10 kV õhuliini tõmmitsad
	Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus PVC D160 1250N
	Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus PVC D160 450N
	Puurimiskaevik
	Puude ja võsa saagimise ala
	Kinnistu piir

Märkused:
 -) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 11542G.
 -) Maandusi vaadata joonistelt 002 "Elektriskeemid"
 -) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
 -) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõistetav pinnas tihendada.
 -) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada pasesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Tellija		Toovõtja		Adress	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev	mai 2024
Too nimetus	Heltermaa sadam elektriauto laadija peakaitme suurendamise tööprojekt. Pühalepa, Suuremõisa, Aruküla, Valipe ja Heltermaa küla, Hiiu maakond.			Reg nr	11445550	Too nr	LC0852
Joonise nimetus	Asendiplaan			Telefon	5642985	Joon nr	001-4
				e-mail	ain.talts@enersense.com	Möötkava	1:1000 (A3)
				Projekteerija	Ain Talts		