



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemaolev MP maakaabel
- Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud reservtoru
- Kinnistu piir
- Demonteeritav keskpinge õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-XXX
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija:  elektrilevi		Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 15.02.2024
		Reg. nr:	11445550	Töö nr: IH24-04
Töö nimetus: Kalmari tee 8 uus liitumine madalpingel Karla küla, Rae vald, Harju maakond LC0349		E-mail:	Janar.Kubbi@enersense.com	Joon nr: 004
		Tel nr:	+372 56607557	Mõõtkava:1:1000
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris:	Janar Kubbi	
		Kontrollis:	Janar Kubbi	