



TERVISEAMET

Urmas Pai
Hariduse Edendamise SA
urmas.pai@tartuerakool.ee
Tähe tn 4
51010, Tartu linn

Teie 19.02.2025 nr 9.3-2/25/1305-1

Meie 21.03.2025 nr 9.3-2/25/1305-6

Haridusasutuse terviseohutuse hinnang Tartu Erakool (Tehase 16)

Hariduse Edendamise SA (registrikood 90014359; aadress Tähe tn 4, 51010 Tartu linn; telefon (+372) 56695503; e-post urmas.pai@tartuerakool.ee) esindaja Urmas Pai on esitanud taotluse Tartu Erakooli gümnaasiumi kooliastmele hinnangu väljastamiseks, asukoha aadressiga Tehase 16, Tartu linn.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☒ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“;
- ☐ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu haridusasutuse terviseohutusele¹. Terviseamet leiab, et Tartu Erakooli kasutatavate ruumide sisustus ja maa-ala aadressil Tehase 16, Tartu linn vastab kehtivatele tervisekaitse nõuetele, kuid **kontrolli raames tuvastati ruumide terviseohutuses järgnevad puudused:**

- Majatehnik OÜ 17.03.2025 esitatud sundventilatsiooni teatise järgi ventilatsioonisüsteem ei taga ruumides ettenähtud õhuhulka ja arvutiklassi tehnoseadmete müratase ei vasta nõuetele.
- Teiste sundventilatsiooniga õpperuumide kohta on tehnoseadmete mõõtmistulemused esitamata, mistõttu ei olnud võimalik hinnata müratasemete tulemuste vastavust määruse nr 42 nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Nurme
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Janne Nurme 53410225
janne.nurme@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.