



TRANSPORDIAMET

Elering AS
info@elering.ee
Kadaka tee 42
12915, Tallinn, Harju maakond

Meie 31.07.2025 nr 8-1/21-362/12744-1

Taotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks

Elering AS on tingimuslikult 08.04.2024 kirjaga nr 12-9/2024/230 kooskõlastanud MitiProjekt OÜ töö nr 00124 "Riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 78,8-99,0 Konuvere-Pärnu-Jaagupi lõigu põhiprojekti välisvalgustus".

Transpordiamet on eelprojekti alusel kavandamas antud teelõigu projekteerimis- ja ehitushanget riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 78,8-85,3 Konuvere-Päärdi lõigu väljaehituseks. Projektalale ulatub Elering AS-le kuuluv 110 kV õhuliin Valgu-Vigala L188, liin ristub põhimaanteega km 79,7. Liini õhkvahemik projekteeritava põhimanteega on 8,1m (projekteeritud teekatte pind 21,4m, liini olemasolev rippe kõrgus 29,51m). Elering on 08.04.2024 kirjas p 12 esitanud nõude tagada tee ristumisel õhuliiniga gabariit 8,5m. Selle tagamine on eelprojekti jäetud järgmisse projekteerimisstaadiumisse.

Transpordiamet on tutvunud Elering AS kooskõlastuse tingimustega, eelprojekti lahendusega ning olemasoleva situatsiooniga ja selle alusel hindame olukorra ümber. Nimelt õhuliini rippe õhkvahemik (gabariit) ümberehitatava riigitee kohal peab vastama standardi EVS-EN 50341-2-20:2018 alusel vähemalt 7m+Del (110kV liini puhul tähendab see 7+1,5m ehk 8,5m). Standardi alusel on tee omaniku nõusolekul võimalik õhkvahemikku vähendada kuni 1m.

Arvestades, et tegemist on olemasoleva tee ümberehitamisega, olemasoleva liiniga, eriveoste gabariit 6m on tagatud, soovib Transpordiamet tee omaniku ülesannetes vähendada õhkvahemikku kuni 1,0m. Sellisel juhul on olemasoleva liini õhkvahemik projekteeritava teelahenduse puhul standardiga kooskõlas ja puudub vajadus liini ümberehituseks. Ühtlasi on tagatud Elering AS kirja 08.04.2024 p 5 nõue masti kaugusele teest.

Eelnevast tulenevalt palub Transpordiamet väljastada riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 78,8-85,3 Konuvere-Päärdi lõigu teeprojekti koostamiseks uued tehnilised tingimused arvestades eeltoodut, et ristuva 110kV liini ümberehituseks puudub vajadus. Palume võimalusel tingimused väljastada erandkorras hanke korraldamise tõttu 22.augustiks 2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Elle Tamm

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Elle Tamm

55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee