

### 3. KOOSKÕLASTUSED

Nr	Katastriüksus või/ ja organisatsiooni nimi	Kooskõlastaja, amet ja kontaktandmed	Tingimused ja kuupäev	Allkiri
1	83101:001:0054 Pikapõllu	Maaelu ministeerium Kaupo Kontkar 625 6171 <a href="mailto:kaupo.kontkar@agri.ee">kaupo.kontkar@agri.ee</a>  Kasutaja AS Tartu Agro Eino Härm 503 6056 <a href="mailto:info@tartuagro.ee">info@tartuagro.ee</a>	Nõusolek Nr. 3.3-4/1150-1 06.05.2019  Kooskõlastus E-kiri 02.05.2019 10:30 Tingimused vaata allpool	Illar Lemetti Kantsler  Eino Härm tootmisjuht
2	83101:001:0281 Laeva metskond 79	RMK Tartumaa metskond Toomas Haas metsaülem 515 5090 <a href="mailto:tartumaa@rmk.ee">tartumaa@rmk.ee</a>	Kooskõlastus Nr. 3-1.1/1447 29.04.2019 8:54	T. Haas
3	83101:001:0102 Laeva metskond 122	RMK Tartumaa metskond Toomas Haas metsaülem 515 5090 <a href="mailto:tartumaa@rmk.ee">tartumaa@rmk.ee</a>	Kooskõlastus Nr. 3-1.1/1447 29.04.2019 8:54	T. Haas
4	83101:001:0279 Laeva metskond 100	RMK Tartumaa metskond Toomas Haas metsaülem 515 5090 <a href="mailto:tartumaa@rmk.ee">tartumaa@rmk.ee</a>	Kooskõlastus Nr. 3-1.1/1447 29.04.2019 8:54	T. Haas
5	83101:001:0054 Pikapõllu	Põllumajandusamet Tartu keskus Jaak Torp 5304 3468 <a href="mailto:jaak.torp@pma.agri.ee">jaak.torp@pma.agri.ee</a>	Otsus Nr. 14.2-1/10242 24.04.2019	Margus Türk Peaspetsialist
6	83101:001:0277 Kardla baasi	AS TREV-2 Grupp Villy Sudemäe Haldusjuht 503 5139 <a href="mailto:villy.sudemae@trev2.ee">villy.sudemae@trev2.ee</a>	Kooskõlastus E-kiri 25.04.2019 08:06	Villy Sudemäe Taivo Nebokat
7	Elektrilevi OÜ	Yulia Dun 465 4500	Kooskõlastus Nr. 3136519500 14.05.2019	Y. Dun



MAAELUMINISTEERIUM

Lembit Saluste  
Kagu Elekter OÜ

Teie: 17.04.2019 nr LP6943-04/05

Meie: 06.05.2019 nr 3.3-4/1150-1

### Nõusolek elektrikaabeltrassi rajamiseks

Austatud härra Saluste

Maaeluministeerium kui riigile kuuluva Pikapõllu kinnistu (katastritunnus 83101:001:0054) valitseja nõustub elektrikaabeltrassi rajamisega nimetatud kinnistule vastavalt Teie poolt esitatud asendiplaanile. Ehitusprojekt tuleb eelnevalt kooskõlastada Põllumajandusameti Ida regiooni Tartu esindusega, enne ehitustööde alustamist tuleb trassi omanikul sõlmida Maaeluministeeriumiga asjaõigusleping isikliku kasutusõiguse seadmiseks ning tööde teostamise aeg kooskõlastada riigimaa rentnikuga AS Tartu Agro.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Illar Lemetti  
Kantsler

Lisa: Asendiplaanid\_Pikapõllu.pdf

Teadmiseks: Põllumajandusameti Ida regioon, AS Tartu Agro.

Kaupo Kontkar  
625 6171 kaupo.kontkar@agri.ee  
Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn / 625 6101/ info@agri.ee / www.agri.ee  
Registrikood 70000734

**Pealkiri** Re: Kooskõlastusest  
**Saatja** AS Tartu Agro <info@tartuagro.ee>  
**Saaja** <lembit@kaguelekter.ee>  
**Kuupäev** 2019-05-02 10:30



---

Tere!

AS Tartu Agro kooskõlastab teie projekti LP6943 AS TREV-2 Grupp asfaltitehase 10kV liitumine projektile aadressil Kardla küla Tartu maakond järgmistel tingimustel:

1. säilitada Pikapõllu (83101:001:0054) kinnistul maaparandussüsteemid;
2. kaablipaigaldusega seotud töid tuleb teha taimepõldudel põllukultuuridest vabal ajal;
3. p.-s 2 nimetatud tööde algused tuleb igakordselt kooskõlastada Tartu Agroga ( kontaktisik Eino Härm, tel 5036 056 )

Lugupidamisega

Eino Härm  
AS Tartu Agro tootmisjuht  
5036 056  
[info@tartuagro.ee](mailto:info@tartuagro.ee)

24.04.2019 9:10 [lembit@kaguelekter.ee](mailto:lembit@kaguelekter.ee) kirjutas:

Tere

Palun kooskõlastust projektile LP6943

Lugupidamisega

Lembit Saluste  
Kagu Elekter OÜ  
projekteerija

521 9285  
[lembit@kaguelekter.ee](mailto:lembit@kaguelekter.ee)

**Riigimetsa Majandamise Keskus**

Sagadi küla, Haljaja vald  
45403 Lääne-Viru maakond  
Registrikood 70004459

Tel 676 7500  
rmk@rmk.ee  
www.rmk.ee



Kagu Elekter OÜ  
lembit@kaguelekter.ee

Teie 17.04.2019.a. nr LP6943-04/04

Meie digitaallkirja kuupäev nr  
3-1.1/1447

**Kooskõlastuse andmine**

Austatud härra Lembit Saluste

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse kooskõlastuse saamiseks projektile LP6943 AS TREV – 2 Grupp asfaltitehase 10kV liitumise projektile aadressil Kardla küla Tartu Linn Tartu maakond.

Olete projektiga kavandanud RMK kinnistutele Laeva metskond 79 (83101:001:0281), Laeva metskond 122 (83101:001:0102), Laeva metskond 100 (83101:001:0279) 10kV maakaabelliini. Keskpinge 10kV maakaabel paigaldatakse 1,0m sügavusele. Peale tööde lõppu pinnas kaablitrassil tihendatakse ja tasandatakse.

RMK kooskõlastan projekti. Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala dwg. formaadis failiga (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Kagu regioonile [Kagu.regioon@rmk.ee](mailto:Kagu.regioon@rmk.ee) raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt. Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgile ([urve.jogi@rmk.ee](mailto:urve.jogi@rmk.ee)).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Haas  
metsaülem



PÕLLUMAJANDUSAMET

OTSUS

24.04.2019

nr 14.2-1/10242

**Elektriprojekti LP6943 kooskõlastamine**

Maaparandusseaduse § 50 lõike 5 ja 7 ning põllumajandusministri 23.09.2009 määruse nr 97 „Põllumajandusameti põhimäärus“ § 25 alusel ja lähtudes Kagu Elekter OÜ (reg kood 11632588) poolt 17. 04. 2019. a. esitatud kooskõlastuse taotlusest nr 14.2-1/10131 otsustan:

kooskõlastada Tartumaa Tartu linna Kardla ja Vorbuse küla AS TREV-2 Grupp asfaltitehase elektrivõrguga liitumise tööprojekti (Kagu Elekter OÜ töö nr LP6943) maaparandusehitiste Kuusiku (kood 2102360010650/005) ning Hiimetsa (kood 2102360010650/001) maa-alal kooskõlastuses esitatud tingimustel.

(allkirjastatud digitaalselt)

MARGUS TÜRK

Peaspetsialist

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse asukohajärgsesse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

**Kooskõlastuse andmed**

Maakonnakeskus: Tartu keskus  
 Kooskõlastuse taotleja: KAGU ELEKTER OÜ  
 Dokumendi väljastamise 24.04.2019  
 kuupäev:  
 Teenuse nr: 1908957

**Registreeringu andmed**

Maaparandussüsteemi kood	Maaparandusehitise kood ja nimetus
2102360010650	001 Hiiemetsa
2102360010650	005 Kuusiku

**Taotletava ala asukoha andmed**

Maakond	Linn/vald	Küla/asula
Tartumaa	Tartu linn	Vorbuse küla
Tartumaa	Tartu linn	Kardla küla

**Kinnisasja andmed**

Katastritunnus	Omanikud/volitatud esindaja
83101:001:0054	MAAELUMINISTEERIUM
83101:001:0102	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
83101:001:0279	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
83101:001:0281	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

**Kooskõlastuse tingimused**

1. Maakaabli paigaldustööde algusest teatada vähemalt 5 tööpäeva ette Põllumajandusameti Ida regiooni Tartu esindusele e-posti aadressil: tartu@pma.agri.ee või tel.: 5304 3468
2. Kuivendusdreeni või -kollektori juhusliku vigastuse korral maakaabli paigaldamisel asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. Pinnas torude all eelnevalt tihendada.

**Dokumendid**

Puudub

**Menetleja**

Jaak Torp  
 Põllumajandusameti Ida regioon  
 Tähe 4, Tartu



Elektrilevi OÜ  
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN  
Registrikood 11050857

**PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR.** 3136519500  
**KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV:** 14.05.2019

**KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:**

<b>REGISTRIKOOD:</b>	11632588
<b>NIMI:</b>	KAGU ELEKTER OÜ
<b>KONTAKTISIK:</b>	LEMBIT SALUSTE
<b>OBJEKTI AADRESS:</b>	Kardla baas, Kardla küla, Tartu linn (LP6943)
<b>TÖÖ NUMBER:</b>	LP6943
<b>TÖÖ SISU:</b>	AS TREV-2 Grupp asfaltitehase 10 kV liitumine
<b>STAADIUM:</b>	Tööprojekt

**KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:**

- \* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 3 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>
- Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500
- \* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
- \* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- \* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.
- \* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
- \* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.

**KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:**

Yulia Dun  
Elektrilevi OÜ