



PÄÄSTEAMET

Raul Juur
EOKK OÜ
raul@eokk.ee

Teie 31.01.2024

Meie 21.02.2024 nr 7.2-2.2/604-2

Põlevmaterjali ladustamise plaani kooskõlastamine

Päästeameti Lõuna päästekeskus tutvus 31.01.2024 esitatud põlevmaterjali ladustamise plaaniga (Tähe 108, Tartu linn, Tartu maakond) ning tuginedes siseministri 2. septembri 2010. a määrusele nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 5 lg 2, ei kooskõlasta põlevmaterjali ladustamise plaani, kuna territooriumil ei ladustata põlevmaterjali rohkem kui 1000 m³ (vastavalt plaanil märgitule).

Vastavalt siseministri 2. septembri 2010. a määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 3 lg 2 on põlevmaterjali ladustamise koht hoonest, milles püsivalt viibivad inimesed, ohutus kauguses. Kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil, loetakse ohutuks kauguseks süttiva pinnakihiga hoone või mis tahes tulepüsivusega hoone välisseinast olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 4 meetrit.

Sama määruse § 3 lg 3 sätestab, et põlevmaterjalist jäätmete ladustamise koht on hoonest, milles püsivalt viibivad inimesed, ohutus kauguses. Kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil, loetakse ohutuks kauguseks süttiva pinnakihiga hoone või mis tahes tulepüsivusega hoone välisseinast olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 2 meetrit.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 19 lg 1 ei tohi põlevmaterjali hoida ehitises, selle all või vahetus läheduses selliselt, et see põhjustaks tuleohu või raskendaks päästetööd.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Keit Töldsepp
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästekeskus

+372 733 7317
Keit.Toldsepp@rescue.ee