

From: "Ehitisregistri menetluskeskkond" <noreply@e-ehitus.ee>
Sent: 12/10/2025 1:44:04 PM
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: Teid on kaasatud eelnõu üle vaatamisele

Tartu Vallavalitsus menetleb praegu projekteerimistingimuste taotlust nr 2511002/16288 aadressile Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, 22210 Kõrveküla-Lähte tee L3 // Lombi küla, Pärna alajaam // Suur-Enni // Valja // Maramaa küla, Vara metskond 28 // Vasula alevik, Künnapuu // Suur-Andrese // Suuresepa // Vahi-Pärna tee L4, Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, 22210 Kõrveküla-Lähte tee L3 // Lombi küla, Kerdo // Pärna alajaam // Suur-Enni // Valja // Maramaa küla, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee // Hoidla // Hoidla tee L2 // Kärkna-Maramaa raudtee // Maramaa-Lähte kergtee L18 // Maramaa-Lähte kergtee L19 // Puta // Putta // Reeda // Tiigi // Vara metskond 28 // Vara metskond 39 // Vara metskond 91 // Vara metskond 169 // Äri tänav L1 // Vasula alevik, Rohuniidu // Suur-Andrese // Suuresepa // Vahi-Pärna tee L4 (110 kV kõrgepingeliinid, 110 kV kõrgepingeliinid) ja soovib teid kaasata eelnõu üle vaatamisele.

Kaasamise kutse põhjus: Elering AS on esitanud projekteerimistingimuste taotluse nr 2511002/16288, millega soovitakse saada tingimusi uue 110kV kõrgepingeõhuliini projekteerimiseks 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee ääres asuvast Künnapuu maaüksusest (kü 79401:006:0028) kuni Pärna alajaamani (kü 79403:002:0058). Liin kulgeb Vasula aleviku, Maramaa küla ning Lombi küla territooriumil. Planeeritakse projekteerida Pärna 110 kV alajaama jaoks kaks uut õhuliini, pikkusega ~4km. Seoses piirkonnas suureneva energiavajadusega on vaja olemasolev 35 kV alajaam viia üle 110 kV pingele. Osa 35 kV õhuliinist on kavas demonteerida. Uus ühendus luuakse olemasoleva 330/110 kV õhuliiniga, mis paikneb katastriüksusel 79401:006:0028. Projekteerimise käigus leitakse täpne liinikoridor, millega kaasneb kõige vähem piiravaid mõjusid kinnistute omanikele ja keskkonnale. Elering AS esindaja: Marten Lillemäe +3758100148 marten.lillemae@elering.ee

Palun avage eelnõu [e-ehituse keskkonnas](#) (menetlus nr: 521189) ja kontrollige eelnõu andmeid. E-ehituse keskkonda saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID ja smart-ID-ga.

Arvamust eelnõu kohta ootame kuni 22.12.2025 (k.a). Pärast selle tähtaja möödumist loeme, et olete eelnõuga päri.

Menetluse kulgu puutuvate küsimuste korral palun pöörduge menetleva asutuse (Tartu Vallavalitsus) või menetleja (TAAVI PAAT) poole.