



**TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**

- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 450N
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm,450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev MP mast ning mastitugi
- Olemasolev sidekaabel (Telia Eesti AS)
- Riigitee kaitsevöönd

**Märkus:**

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-016.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

**Kilbi paigaldus**

<b>Tellij:</b>		<b>Töövõtja:</b>		<b>Aadress:</b>	Mõigu 3, Tallinn 10112	<b>Kuupäev:</b>	21.02.2025		
				<b>Reg. nr:</b>	11445550		Töö nr: ENS-25-016		
<b>Töö nimetus:</b>	Tallinna mnt 42 liitumine madalpingel, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa LC3035					<b>E-mail:</b>	sander.kotter@enersense.com	<b>Joon nr:</b>	001
						<b>Tel nr:</b>	+372 5547 836		Version: v01
<b>Joonise nimetus:</b>	Asendiplaan					<b>Projekteeris:</b>	Sander Kotter	<b>Mõõtkava:</b>	1:500
						<b>Kontrollis:</b>	Janar Kubbi		