

„Eonõmme tee (7560531) ümberehituse ehitusprojekt,“ töö nr. 23-101-002, AS TREV-2 Grupp, kooskõlastuste koondtabel

	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR / KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI / MÄRKUSED	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUSED
1	Riigimetsa Majandamise Keskus				Riigimetsa Majandamise Keskus saatis projekti esmase versiooni üle vaatamiseks Keskkonnaametile
2	Keskkonnaamet	Märkused parandamiseks saadud 18.04.2023	<p>Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) tutvumiseks ja täiendava info saamiseks Eonõmme tee (7560531) rekonstrueerimise ehitusprojekti nr 23-101-002.</p> <p>RMK esitab projektile alljärgnevad tähelepanekud ja tingimused:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekti tellija peab kooskõlastama projekti KeA-ga või küsima projektile arvamust KeA-lt (saadetud KeAsse 06.04.2023). Positiivse seisukoha järgselt koostab RMK projektile keskkonnamõju analüüsi dokumendi. See on vajalik ka raadamise korraldamiseks. 2. Metsatee ehitamine ei ole EHRi objektiks. RMK poolt kooskõlastus lõplikule projektile on ehitusluba. 3. Mudelveokina tuleb raadiuste projekteerimisel kasutada 18,75 m pikkust ja 7-teljelist autorongi. (antud juhul kasutatud väiksemat). 4. Arvestades madalat ja kohalikust pinnasest muldkeha, teepeenraid mitte rajada, murukülvi mitte kavandada. 5. Teekraavide parameetrid /va põhjalaius) puuduvad projektist. 6. Võimalusel mitte kavandada teekraavide äravoolu otse Kiviojasse ja ehitustegevust selle kaitsevööndis. Lasta vesi lihtsalt lahti, vastasel juhul on vajalik keskkonnarajatise rajamine. 		Saadud märkused parandamiseks 18.04.2023