



PÄÄSTEAMET



Urmas Karileet
EELK Narva Maarja Kogudus
urmas.karileet@eelk.ee

Teie: 24.08.2018

Meie: 26.09.2018 nr 7.2-2.3/15254-2

Avaliku ürituse tingimuslik kooskõlastus

Austatud Urmas Karileet

Ida päästkeskus kooskõlastab Narva Aleksandri Suurkirikus, aadressil Kiriku 9, Narva linnas toimuvad järgmised avalikud üritused: „Narva kirikupäevad“ ajavahemikul 28-30.09.2018; folkloorifestivali „Kuldsed väravad“ ajal 12.10.2018 ning „Eesti Kontserdi kontserdisarja“ ajavahemikul 13-16.11.2018.

Kooskõlastus kehtib tingimusel, et ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuste korral ning järgitakse kõiki tuleohutusnõudeid, sealhulgas:

- 1) suluseta evakuatsioonipääsused on ürituste ajal lukust lahti, edaspidi varustatakse need evakuatsioonisulustega;
- 2) evakuatsiooniteed hoitakse vabad kõrvalistest esemetest; sh talvisel ajal on kõik evakuatsiooniteele jäävad välitrepid lumest puhtad;
- 3) rõdudele pääsud on tõkestatud;
- 4) kõik tulekustutid on töökorras;
- 5) kasutatav täiendav elektrivarustus (sh prožektorid) juhitakse torniosas olevast elektrikilbist või viiakse läbi kuppelsaalis oleva elektrikilbi tehnilise seisukorra audit;
- 6) põrandapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid kaitstakse mehaaniliste vigastuste eest;
- 7) iga ürituse kohta koostatakse asendiplaan;
- 8) iga ürituse kohta määratakse ürituse läbi viimise eest vastutav füüsiline isik;
- 9) enne ürituse toimumist tutvustatakse töötajale tuleohutusnõudeid ning lähtuvalt töö iseloomust viiakse läbi tuleohutusala koolitus, tagatakse töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavus ja kasutamisoskus ning teavitatakse töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest;
- 10) tagatakse tuletõrjetechnikale vähemalt 3,5 m laiune vaba juurdepääs ehitisele.

Pöörame tähelepanu, et antud kooskõlastus ei laiene igapäevasele kuppelsaali kasutamisele, kuna hoone osa ei vasta kõikidele olulistele tuleohutusnõuetele.

Samuti teavitame Teid, et Päästeameti Ida päästkeskusel on õigus vastavalt tuleohutuse seaduse § 38-le teostada järelevalvet tuleohutusnõuete täitmise üle eelnimetatud üritustele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Eppik
ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor
Ida päästkeskus

Teadmiseks:

- 1) Siseministeerium, Krista Pihlapuu, Krista.Pihlapuu@siseministeerium.ee;
- 2) Narva Linnavalitsus, narvalv@narva.ee;
- 3) „Kuldsed väravad“, [lena_sabinina@mail.ru](mailto:lensabinina@mail.ru).

Natalja Eppik
+372 5886 2375
natalja.eppik@rescue.ee