

39201:004:1130  
Kärdla metskond 1

20501:001:1781  
Kärdla metskond 2

39201:004:4852  
12113 Tahkuna majaka tee

Maakaabel (MPL420484) AXPk 4G120 (L=398/403m).  
AJ Pangea - LK226541  
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:  
- D110, 750N, L=398m



12113 Tahkuna majaka tee kaitsevööndis km-l 9,61 kuni 9,91.



Projekteeritud liitumiskilp LK226541 (Põhjanurga kinnistul).  
Liituva maaüksuse suunas paigaldada uuest liitumiskilbist  
tarbijakaabli reservtoru D50, 450N, L=2/4m  
(Üks Kärdla metskond 1 kinnistu suunas).

NB! Mitte alustada ehitustöödega enne planeeritud  
juurdepääsutee ehitamist.

VEP nr. 204403

39201:004:1321  
Vana-Mihkli



Tellija:		Töövõtja:		Aadress:		Kuupäev:	
 elektrilevi		 enersense		Energia tn. 4 Pärnu 80042		jaanuar 2024	
Töö nimetus:		Põhjanurga elektrivarustuse tööprojekt. Tahkuna küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond LC0538		Reg nr:		Töö nr:	
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Telefon/fax:		Joon nr:	
				e-mail:		Mõõtkava:	
				Projekteerija:		1:1000 (A3)	
				Ain Talts			