



TERVISEAMET

Teie 14.06.2024 nr 16-7/24-06603-008

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  
Amet  
info@ttja.ee  
Endla 10a  
10142, Tallinn

Meie 19.06.2024 nr 9.3-1/24/6378-2

**Elering AS-i Eesti-Läti 4. projekti  
330kV merekaablite hoonestusloa  
taotlus**

Küsisite Terviseameti lääne regionaalosakonna seisukohta Elering AS-i Eesti-Läti 4. projekti 330 kV merekaablite hoonestusloa taotlusele.

Elering AS (registrikood 11022625) esitas 08.05.2024 TTJA-le EhS § 113<sup>3</sup> kohase hoonestusloa taotluse avaliku veekogu koormamiseks 330 kV merekaabliga Eesti-Läti 4. elektriühenduse rajamiseks. Taotlust täiendati 30.05.2024 ning 06.06.2024.

Hoonestusloa taotluse kohaselt koosneb Eesti-Läti 4. elektriühenduse projekt kuni kolmest vahelduvvoolu elektrikaablist ning ühest fiiberoptilisest sidekaabelliinist. Mehaaniliste vigastuste vältimiseks paigaldatakse elektrikaablid vähemalt osaliselt merepõhja setetesse (ca 1-1,5 m sügavusele). Kaablite omavahelised kaugused sõltuvad merepõhja omadustest, ning need selguvad edasise projekteerimise käigus. Elektrikaablite kavandatud tehniline võimsus on kokku maksimaalselt 1000 MW. Hoonestusloa taotletakse 50 aastaks.

Hoonestusloa taotluses on välja toodud neli võimalikku merekaabli trassikoridori, mille lõplik valik otsustatakse riigi eriplaneeringu raames, kui selgub merekaabli randumiskoht Saaremaal. Riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamine algatati 15.02.2024 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 39. Merekaabli kogupikkus Eesti territoriaalmeres on Edela-Saaremaa - Ventspils trassikoridori alternatiivil ca 49 km, Edela-Saaremaa - Dundaga trassikoridori alternatiivil ca 55 km, Sõrve-Ventspils trassikoridori alternatiivil ca 23 km ja Sõrve-Dundaga trassikoridori alternatiivil ca 16 km. Taotletav hoonestusala kattub Edela- Saaremaa ranniku lähistel ca 2,3 km ulatuses Saare Wind Energy OÜ poolt 02.04.2024 esitatud meretuulepargi ühenduskaabli hoonestusloa taotluse hoonestusalaga.

**Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud materjalidega ning ei esita vastuväiteid hoonestusloa taotluse algatamisele.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Reelika Tammai  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

**Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn**  
Paju 2, 50603 Tartu  
Akadeemia 2, 80011 Pärnu  
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500  
e-post: info@terviseamet.ee  
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799  
KMKN EE101339803  
EE891010220034796011  
viitenumber 2800048574

Reelika Tammai  
5557 2382 Reelika.Tammai@terviseamet.ee