



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/2653-2

21.03.2024

Projekti nimetus AJUTINE MOODUL-LASTEAEAD
Aadress E. Vilde tee 69, Tallinn
Stadium Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, Tallinn
Andmed projekterija kohta Nasa OÜ, Telliskivi tn 60/1-30, Tallinn
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 07.03.2024 nr 9.3-1/24/2653-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 14.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” (edaspidi määrus nr 131)
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ (edaspidi määrus nr 28)
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Ajutine moodul-lasteaia (E. Vilde tee 69, Tallinn) eelprojekt on läbivaadatud järgmiste tähelepanekute ja märkustega:

- Projektist ei selgu, kas inva-WC-sse on projekteeritud bideedušš ja vee äravool põrandalt. Juhime tähelepanu, et määruse nr 28 § 24 lg 6 kohaselt peab WC-potil olles saama kasutada bideedušši. Lisaks peab olema tagatud vee äravool põrandalt.
- Moodul-lasteaeda ei ole planeeritud muusika- ja võimlemissaali. Kõik rühmaruumide muusika- ja võimlemissaali tegevused hakkavad toimuma planeeritava moodul-lasteaia kõrval olevas koolimajas. Projektist ei selgu, mis korrusel hakkavad muusika- ja võimlemissaali tegevused kooliruumides toimuma ning kuidas laste liikumine aastaringselt kahe hoone vahel toimub. Juhime tähelepanu, et määruse nr 131 § 6 lg 7 kohaselt peab nelja- ja enamarühmalises lasteasutuses olema muusika- ja võimlemissaal, mis võib olla vaheseinaga eraldatav. Lisaks määruse nr 131 § 3 lg 5 kohaselt peavad lasteasutuse rühmaruumid, muusika- ja võimlemissaal (edaspidi lasteruumid) asuma I või II korrusel, lastesõime rühmaruumid soovitatavalt I korrusel.
- Seletuskirjas on väljatoodud, et „*Puhastamiseks kasutatavate seadmete, puhastusvahendite ja -ainete ning teiste kemikaalide hoidmiseks on lukustatav*

puhastusruum, kus on valamu ja tingimused põrandapesuks vajalike korduvkasutusega vahendite pesemiseks (Määrus 131 § 6 lg 9). Puhastusvahendite hoiustamise koht asub ruumis nr. 24 (kor. vahendid)“. VILDE__EP_AR-5-03_2-KOR-PLAAN dokumendis oleva ruumi nr. 24 plaanilt aga ei selgu, kuhu on ruumis planeeritud valamu.

- Rühmaruumid 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 on planeeritud 24 lapsele, kuid projektis on eelnevalt nimetatud rühmaruumidesse märgitud 12 magamiskohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Liset Noor
inspektor
Põhja regionaalosakond

Liset Noor +372 5870 3324
liset.noor@terviseamet.ee