



Margo Kubjas  
Päästeamet  
Raua 2  
10124, Tallinn  
laane@rescue.ee

09.10.2024 nr 5-2/3295-6

### **Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 22 detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine**

Lugupeetud Margo Kubjas

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 esitas Saaremaa Vallavalitsus 20.09.2024 kirjaga nr 5-2/3295-4 kooskõlastamiseks Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 22 detailplaneeringu. Päästeamet oma 30.09.2024 kirjaga nr 7.2-3.4/2119-5 jättis detailplaneeringu kooskõlastamata, kuna lahendamata on välise kustutusvee tagamine - perspektiivse kustutusvee mahuti asukoht on planeeringu põhijoonisele kandmata, mahuti paigaldamine eeldab samuti ohutuskujasid kaitstavast ehitisest, seega on vajalik ära näidata perspektiivse mahuti asukoht joonisel (Alus: TuoS § 23 lg 2).

Käesoleva kirjaga edastame täiendatud detailplaneeringu (vt Lisa) kolmandat korda kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)  
Kätlin Kallas  
planeeringuteenistuse juhataja

Lisa: Detailplaneering: „2332\_Kihelkonnamnt22\_DP\_081024“

Piret Paiste, 452 5093  
piret.paiste@saaremaavald.ee