



TRANSPORDIAMET

Relika Tisler
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee
Vabaduse väljak 7
15198, Tallinn, Harju maakond

Teie 31.10.2024

Meie 08.11.2024 nr 7.2-3/24/18874-2

**Merimetsa tee 4 äri- ja eluhoone ehitusloa
taotluse kooskõlastamise tingimused**

Austatud pr Tisler

Merimetsa tee 4 hoone ehitusloa taotluse dokumentatsioonist ilmneb, et hoone parapeti kõrgus on 44,9 meetrit, joonistele on märgitud seadmeid ja rajatisi, mis ületavad parapeti kõrguse, kuid mida hoone üldkõrguse hulka ei ole arvestatud. Kuna koos nimetatud seadmete ja rajatistega on hoone kõrgus üle 45 meetri, seame lähtuvalt lennundusseaduse § 35 lg 4 ehitusloa kooskõlastusele järgmised tingimused:

- Hoone katuse nurkadesse tuleb paigaldada madalintensiivsusega tüüp B lennuohutustuled (vt manus *low-intensity type B*);
- Kui hoone ehitamisel kasutatakse tehnikat, mille kõrgus ületab 45 meetrit (nt kraana), tuleb selle kõrgus, kasutusaeg ja valgustustingimused Transpordiameti lennundusteenistusega kooskõlastada;
- Hoone täiskõrguse saavutamisel tuleb selle asukoht ja tipu kõrgus üle mõõta ja mõõdistustulemused Transpordiameti lennundusteenistusele edastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja
Andres.Lainoja@transpordiamet.ee