


Pos	Nimetus ja tehnilised andmed	Tüüp	Ühik	Hulk	Märkus
1	Tänavavalgustuse LED-valgusti Philips UniStreet Micro, 39W, 3919lm, 3000K, IP66, IK08, - paigaldamiseks konsoolile, - valgusti tellida tehasest piisava kaablivaruga 9m, - valgusti peab olema hämardamise võimalusega	Philips - BGP281 T25 1xLED45-CLO @100kh/730 FP DM12	tk	6	
2	Valgustipost kuumtsingitud, kooniline, H=8m, d1=139/145mm, d2=60mm, ühe 1,0m konsooliga	P110B108 (Tehomet)	tk	6	
3	Raudbetoonist mastijaland valgustuse metallpostile kõrgusega 8m	VPA-3 (VMT Betoon)	tk	6	
4	Jõukaabel 1kV, 4x25mm ²	AXPK 4G25	m	225	
5	Tänavavalgustusmasti ühendusklemmid koos sulavkaitsmega 6A	SV15.5 (Ensto)	kompl	6	
6	Kaablikaitsetoru, Ø110mm, 1250N		m	30	puurimistoru
7	Kaablikaitsetoru, Ø110mm, 750N		m	170	
8	Kilbi ja valgustiposti maanduskomplekt		kompl	1	
9	Kaabli märgistuslint		m	170	

Märkus: Kõikide seadmete ja materjalide puhul on lubatud kooskõlastatult tellijaga nende asendamine teiste firmade vähemalt samaväärsete toodetega.

 Tel. 6506156, 6701177 Fax. 6506112 E-mail projekt@elektritsentrum.ee MTR nr. EL10166300-0001 <div style="float: right; text-align: right;"> Väana 13 11612 Tallinn 04.09.2002.a </div>			Tellija	AS KH Energia-Konsult	Stadium
			Objekt	Kimsi tee tänavavalgustus, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa	TP
					230304
Projekti juht	A.Raja		PÕHILISTE ELEKTRISEADMETE JA -MATERJALIDE LOETELU (I.etapp)		EL-8-01
Projekteerija	T.Tšernetsova				Leht 1/1
					Version 1
Kuupäev	10.2023				