



PÄÄSTEAMET

Eliis Oja  
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Sangaste Kodu  
eliis.oja@hooldekodu.ee

Teie 11.08.2025 nr

Meie 11.08.2025 nr 7.2-2.2/4991-1

### **Hinnang tuleohutusalasale olukorrale**

Päästeameti Lõuna päästekomando ohutusjärelvalve büroo teostas 02.04.2025 paikvaatluse haldusmenetluses nr 7.2-6-2025-622 aadressil Nooruse tn 2 ja Kooli tn 3, Sangaste alevik, Otepää vald, Valga maakond.

Eelpool nimetatud hoonetes soovib Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Sangaste Kodu (registrikood 11230884) suurendada ööpäevaringse üldhooldusteenuse kohti 19 võrra. Kokku osutatakse teenust 89-le inimesele.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on Lõuna-Eesti Hooldekeskusele antud 21.04.2025 ettekirjutus nr 7.2-6-2025-622 järgmiste nõuetega:

1. Paigaldada Nooruse tn 2 keldrikorruse materjali hoiuruumidesse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andurid, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine.

Tähtaeg: 01.09.2025

2. Paigaldada Kooli tn 3 huviala ruumidesse paanikavastane valgustus, majandusloki koridori ning huviala ruumide koridori teisele evakuatsioonipääsule väljapääsutee valgustus, et inimestel oleks võimalik ehitisest ohutult evakueeruda.

Tähtaeg: 01.09.2025

3. Koostada Nooruse tn 2 ja Kooli tn 3 hoonete kohta hoonepõhised tulekahju korral tegutsemise plaanid ja korruste evakuatsiooniskeemid ning teha need kõikidele töötajatele teatavaks.

Tähtaeg: 01.09.2025

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

[madis.pintson@paasteamet.ee](mailto:madis.pintson@paasteamet.ee)