



PÄÄSTEAMET

Martin Triipan
Advokaadibüroo Ellex Raidla
martin.triipan@ellex.legal

Teie 22.11.2023 nr

Meie 01.12.2023 nr 7.2-4.1/7679-2

Vastus päringule

Edastame vastused teie küsimustele.

1. 22.05.2023 kell 12:24 jõudis sündmuskohale esimene päästemeeskond, kes tuvastas kohapeal, et angaarist tuleb musta suitsu. Kell 12:26 täpsustati, et põlevad elektriseadmete jäätmed terve hoone ulatuses, umbes 40m², tööle hakkas C-juga. Kell 12:39 asuti kaitsma kõrvalhooneid. 12:46 laekunud info põhjal ei olnud objektil hüdrantides vett ning vesivarustus tagati paakautodest ning lähedalasuvast tiigist. Päästetööd toimusid kolmes lõigus ning hoones olevate gaasiballoonide tõttu kuulutati välja kõrgendatud riskikeskkond. Ründav taktika muutus kaitsvaks, hoonest oli kuulda plahvatusi. Kella 13:00 seisuga põles hoone kõrgem ja kaks madalamat osa. Kell 13:32 hakati looma paakautode täitmispunkti sündmusest 3 km kaugusel. Kell 16:18 teavitati tulekahju lokaliseerimisest, kell 18:58 tegeleti kahe lokaalse tulekolde kustutamise ja kell 19:30 teavitati tulekahju likvideerimisest. 23.05.2023 kell 01:18 ja 08:35 teostati sündmuskohal väikeste tulekollete järelkustutust.

Drentšersüsteemi kasutamist kirjeldati järgnevalt: sündmuskohale jõudes teavitati personali poolt päästetööde juhti drentšeri olemasolust ja juhutati ta süsteemi toitesisendite juurde. Personali poolt oli vesivarustus tagatud, kuid surve ja vee kogus olid liiga väikesed. Drentšersüsteem ise asus juba suitsuses keskkonnas. Kell 12:31 jõudis sündmuskohale Pirita päästekomando põhiauto ning see ühendati drentšersüsteemi toitesisendiga. Päästetööde juhi sõnul oli drentšersüsteem töökorras (ei ole teada, kas täies ulatuses). Päästetööde juhi hinnangul aitas see tule levikule piiri panna.

2. Teade tulekahjust jõudist Häirekeskusesse 22.05.2023 kell 12:19. Tulekahju lokaliseeriti 22.05.2023 kell 16:18 ning likvideeriti 22.05.2023 kell 19:30.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Sindeva
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus

+372 53043968
liis.sindeva@rescue.ee