

Harri Laks

From: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: Thursday, 5 March 2026 11:04
To: Harri Laks
Subject: RE: 25-15 IP7497 Võsu-Vergi keskpinge õhuliini rekonstrueerimine II etapp Lahe, Altja, Koolimäe, Pihlaspea, Pedassaare ja Natturi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Tere!

Kooskõlastame projekti muudatuse. IKÕ taotlus esitada palun juba muudetud lahenduse alusel.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Maakasutuse projektijuht
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Harri Laks <Harri@stromtec.ee>
Sent: Wednesday, March 4, 2026 4:04 PM
To: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: 25-15 IP7497 Võsu-Vergi keskpinge õhuliini rekonstrueerimine II etapp Lahe, Altja, Koolimäe, Pihlaspea, Pedassaare ja Natturi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Tere!

Keskkonnaameti seisukoha tõttu tuli teha projektis paar muudatust. Saadan kooskõlastamiseks muudetud lahenduse.

Lugupidamisega

STROMTEC OÜ
Projekteerija
Harri Laks
Mob +372 53 835 935
E-post Harri@stromtec.ee



From: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>

Sent: Monday, November 3, 2025 1:58 PM

To: Harri Laks <Harri@stromtec.ee>

Subject: RE: 25-15 IP7497 Võsu-Vergi keskpinge õhuliini rekonstrueerimine II etapp Lahe, Altja, Koolimäe, Pihlaspea, Pedassaare ja Natturi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Tere!

Kooskõlastus manuses.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist

Kinnisvaraosakond

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 505 3387

jyrgen.kusmin@rmk.ee

www.rmk.ee



From: Harri Laks <Harri@stromtec.ee>

Sent: Thursday, October 30, 2025 5:34 PM

To: RMK <rmk@rmk.ee>

Subject: 25-15 IP7497 Võsu-Vergi keskpinge õhuliini rekonstrueerimine II etapp Lahe, Altja, Koolimäe, Pihlaspea, Pedassaare ja Natturi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

You don't often get email from harri@stromtec.ee. [Learn why this is important](#)

Tere!

Lp Sagadi metsekond 28 (88703:001:1460) kinnistu omanik,

Stromtec OÜ projekteerib Elektrilevi OÜ tellimisel projekti „IP7497 Võsu-Vergi keskpinge õhuliini rekonstrueerimine II etapp Lahe, Altja, Koolimäe, Pihlaspea, Pedassaare ja Natturi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond”. Elektrilevi OÜ poolt väljastatud lähteülesanne näeb ette:

- 1) Suurepõllu (88703:001:0168) kinnistul asuvast keskpinge õhuliini mastist M49H22 kuni Sagadi metsekond 28 (88703:001:1460) kinnistul asuva keskpinge õhuliini mastini M49H38 olemasoleva keskpinge õhuliini demonteerimist koos mastide ja toeelementidega.
- 2) Suurepõllu (88703:001:0168) kinnistul asuva mastalajaama AJ Lahe I demonteerimist koos mastiga M49H49.
- 3) Suurepõllu (88703:001:0168) kinnistul asuvast keskpinge õhuliini mastist M49H49 kuni keskpinge õhuliini mastini M49H51 olemasoleva keskpinge õhuliini demonteerimist.

- 4) Suurepõllu (88703:001:0168) kinnistul asuvast mastalajaamast AJ Lahe I kuni keskpinge õhuliini mastini M49H52 ja madalpinge õhuliini mastini M1 olemasoleva madalpinge õhuliini demonteerimist.
- 5) Nurme (19101:001:0192) kinnistule uue komplektalajaama AJ16989 paigaldamist.
- 6) Nurme (19101:001:0192) kinnistul uuest komplektalajaamast AJ16989 uute keskpinge maakaabelliinide rajamist kuni Suurepõllu (88703:001:0168) kinnistul asuvate keskpinge õhuliini mastideni M49H51 ja M49H52.
- 7) Nurme (19101:001:0192) kinnistul uuest komplektalajaamast AJ6989 uute madalpinge maakaabelliinide rajamist kuni Suurepõllu (88703:001:0168) kinnistul asuva keskpinge õhuliini mastideni M49H52, madalpinge õhuliini mastini M1 ja projekteeritud maakaabli jätkumuhvini MP JM1.
- 8) Jaani-Hindreku (88703:001:3022) kinnistul olemasoleva mastalajaama AJ Koolimäe 2 demonteerimist ning selle asendamist uues asukohas uue komplektalajaamaga AJ16987.
- 9) Nurme (19101:001:0192) kinnistul uuest komplektalajaamast AJ16989 uue keskpinge maakaabelliini rajamist kuni Jaani-Hindreku (88703:001:3022) kinnistul uue komplektalajaamani AJ16987.
- 10) Jaani-Hindreku (88703:001:3022) kinnistul uuest komplektalajaamast AJ16987 uute madalpinge maakaabelliinide rajamist kuni madalpinge õhuliini mast M1 ja projekteeritud maakaabli jätkumuhvideni MP JM2 – MP JM5.
- 11) Sagadi metskond 28 (88703:001:1460) kinnistul olemasoleva mastalajaama AJ Koolimäe demonteerimist ning selle asendamist uues asukohas uue komplektalajaamaga AJ16988.
- 12) Jaani-Hindreku (88703:001:3022) kinnistul uuest komplektalajaamast AJ16987 uue keskpinge maakaabelliini rajamist kuni Sagadi metskond 28 (88703:001:1460) kinnistul uue komplektalajaamani AJ16988.
- 13) Sagadi metskond 28 (88703:001:1460) kinnistul uuest komplektalajaamast AJ16988 uute keskpinge maakaabelliinide rajamist kuni keskpinge õhuliini mastini M1 ja projekteeritud keskpinge maakaabelliini jätkumuhvini KP JM1.
- 14) Sagadi metskond 28 (88703:001:1460) kinnistul uuest komplektalajaamast AJ16988 uute madalpinge maakaabelliinide rajamist kuni madalpinge õhuliini mastini M1.
- 15) Sagadi metskond 28 (88703:001:1460) kinnistul asuvast keskpinge õhuliini mastist M1 kuni Nigula (88703:001:0018) kinnistul asuva mastalajaamani AJ Natturi paljasjuhtmelise keskpinge õhuliini asendamist kaetud juhtmega õhuliini vastu. Õhuliini asendamise käigus asendatakse lõpu- ja nurgamastid samades asukohtades uute mastide ja toeelementidega.

Saadan Teile üle vaatamiseks ning kooskõlastamiseks elektrirajatise projekti.

Lugupidamisega

STROMTEC OÜ

Projekteerija

Harri Laks

Mob +372 53 835 935

E-post Harri@stromtec.ee

