

Anneli Antsman

Saatja: Anneli Antsman
Saatmisaeg: kolmapäev, 27. mai 2020 16:04
Adressaat: 'oismaetee90@gmail.com'
Teema: Järelepärimine ettekirjutuste täitmise ja põlevmaterjalide ladustamise ning evakuatsiooni osas
Manused: ettekirjutus Õismäe tee 90, Tallinn .docx; 986-H7.PDF.pdf
Tähtsus: Kõrge

Tere,

Vastavalt meie tänasele telefonivestlusele edastan järelepärimise ettekirjutuste täitmise kohta:

1. 20.03.2019 ettekirjutuses nr 7.2-6.2/696 sisalduvate ettekirjutuste nr-d 3, 5 ja 8, millede tähtjad on saabunud, kuid täitmise osas teavitatud ei ole.
2019. aprillis on meile laekunud juhatuse info, sh fotod 20.03.2019 ettekirjutuses nr 7.2-6.2/696 sisalduvate ettekirjutuste nr-d 6 ja 7 täitmise kohta.
Ettekirjutus lisatud manusesse meeldetuletusena.
2. 17.07.2009 ettekirjutuses nr 7.3-5/723/986-H7/09 sisalduvad ettekirjutused nr-d 3 ja 4, millede täitmisest meid samuti teavitatud ei ole.
Ettekirjutus lisatud manusesse meeldetuletusena.

Lisaks 26.05.2020 edastatud kodaniku kiri (korduv, esmane 21.11.2019), milles teavitatakse, et evakuatsiooniteel olevad ukсед ei ole võtmeta avatavad (korterite koridoride ees olevad ukсед liftihallis, samuti ukсед rõdule ja rõdult üks trepikotta), korterite ees olevates ühiskoridorides ja evakuatsioonitee koridoris ladustatud asjad/esemed, evakuatsioonitrepikojas hoitavad asjad/esemed, prügimajas trepikoja ukse ees olev prügikonteiner. Täpsem olukorra kirjeldus väljavõttena 21.11.2019 ja 26.05.2020 kirjast:

21.11.2019 kirjas:

....

- „1. korterist väljudes on ühiskoridor naabriga, naabri jalgratas jalus, lukustatud uks, saab avada ainult võtmega
2. siis koridor kus on liftid - järjekordne lukustatud uks, avatav ainult võtmega
3. ühiskoridor - lapsevankrid, jalgrattad, järjekordne uks, avatud
4. kitsas koridor mis on sodi täis, uks avatud
5. prügisaht, sealt rõdule edasiviiv uks lukustatud, avada saab vaid võtmega
6. rõdu - trepikotta viiv uks lukus, avatav ainult võtmega
7. trepikoda - jalgu jäävad koristaja mannergud, uks edasi prügimajja pääsemiseks lukus, avatav "liblikaga"
8. prügimaja - jalgu jääb prügikonteiner, uks õue lukustatud, avatav "liblikaga"

...“

26.05.2020 kirjas:

....

„Vahepeal pole midagi muutunud!
Möödunud on pool aastat.

Uus korteriühistu esimeses on olukorrast teadlik aga midagi ette võtta ei soovi, prügi on pigem juurde tekkinud. Majaelanikud küsivad, et kas on vaja järjekordset katastroofi, et ametkonnad ennast liigutama hakkavad!“

Palun teavitage ettekirjutuste täitmise seisust (kui täidetud, palun saata digitaalselt allkirjastatud kinnitus koos tõendusmaterjaliga) ning lisaks selgitage olukorda kodaniku poolt edastatud info põhjal.

Küsimuste korral võtke minuga palun kindlasti ühendust!

Lugupidamisega

Anneli Antsman

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

PÄÄSTEAMET

Kontakt: +372 5866 7703; 3363

anneli.antsman@rescue.ee

Erika 3, 10416 Tallinn



Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ameti- või töölaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid.

E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada.