

Evakuatsiooni eest vastutavate töötajate tegevusjuhised ja meelepea ATS keskuse käsitlemisel.

1. KUULDES TULEKAHJU HÄIREKELLASID TULEB:

- 1.1. Liikuda koheselt ATS (automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteemi) juhtpuldi juurde;**



Kui ATS süsteem on häires ja töötavad häirekellad, siis:

- 1.1.1. Lülitage välja tervest hoonest häirekellad – hoia all nuppu 1- 3 sekundit „VAIGISTAMINE / VAIKNE“ ja häirekellad lakkavad töötamast.**

Lülita sireenid välja mõlemast ATS keskusest - I JA II (VAIKNE)

1.1.2. Veendu, et sul on kaasas töökorras telefon, millega vajadusel helistada 112.

1.1.3. Haarake seinalt/korvist ATS-skeemid ja minge häire tsooni tuvastama ohuolukorda, olenemata sellest kas tegemist on tulekahju teatega- põleb punane tuli või rikketeatega- põleb kollane tuli. **PANE SELGA KOLLANE OHUTUSVEST.**

1.1.4. Häire tsoonis tuvastage - **KAS ON TEGEMIST TULEKAHJUGA** või on valehäire!

Kui on tegemist on tulekahjuga, muljuge tulekahju teatenuppu HÄIRES oleva ATS- tsooni kõrvalasuvast tsoonist, **kutsuge abi ja helistage – Häirekeskus 112.**

1.1.5. KUI TEGEMIST OLI VALEHÄIREGA, siis:

1.1.6. Teostage ATS süsteemi taastus, hoides „TAASTUS“ nuppu all 5 sekundit.

1.1.7. Teavitage FORUS Eesti AS juhtimiskeskusele 1899. **Objekti kood 1960**

1.1.8. Valehäire korral, tuvastage millises anduris põleb punane LED- tuli

1.1.9. Kui häire hakkab korduma, ära taasta , teavita FORUST ja ISOLEERI tsoon!

1.1.10. Täida hoolduspäevik vabas vormis.

1.1.10.1. Teavitage häirest või rikkest Aivar Põlda 53 459 759 ja **või**

Hooldusjuht	Andrei Kovalenko		53605983
-------------	------------------	--	----------

Foto nr. 1

