



Vastavalt nimekirjale

22.10.2025 nr 16-7/24-04691-061

**Teade hoonestusloa andmisest Saare Wind
Energy OÜ-le avaliku veekogu
koormamiseks meretuulepargi
ühenduskaabliga Saaremaast läänes**

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teavitab, et väljastas 21.10.2025 otsusega nr 1-7/25-378 Saare Wind Energy OÜ-le (registrikood 12747106) hoonestusloa avaliku veekogu koormamiseks meretuulepargi osaks olevate ühenduskaablitega.

Saaremaa läänerannikule paigaldatakse kuni 4 vahelduvvoolukaablit pingel 220 kV, ühe ühenduskaabli maksimaalseks ülekandevõimsuseks on arvestatud 350 MW. Ühenduskaablite koridori laius on ca 300 meetrit (nelja elektrikaabli paigaldamiseks vajalik ala, millele lisandub 100 m kaitsevöönd mõlemal pool äärmisi kaableid) ning pikkus meretuulepargi põhiala servast Saaremaa rannikuni on ca 16,5 km. Hoonestusloaga koormatava ala pindala on 11,87 km² ehk ca 11,9 miljonit m², millest otseselt ühenduskaablite alla jääva ala pindala on pärast ehitustööde teostamist ca 0,019 km².

Hoonestusluba väljastati lähtudes haldusmenetluse seaduse § 5 lõikest 5; ehitusseadustiku § 113¹² lõikest 1 (enne 01.08.2024 kehtinud redaktsioon) ja lõikest 2, § 113¹⁴ lõikest 1, § 113²¹ lõigetest 1, 2 ja 4 ning § 113²²; majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ lisast ning lähtudes Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi ühenduskaablite rajamise keskkonnamõju hindamise eelhindangust; Saare Wind Energy OÜ esitatud hoonestusloa taotlusest. Hoonestusluba kehtib 50 aastat.

Hoonestusloa andmise otsustega on võimalik tutvuda [TTJA dokumendiregistris](#).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Roosimägi
ehitusosakonna juhataja

Lisad: 1. Adressaatide nimekiri

Adeele Vesingi +372 667 2135
adeele.vesingi@ttja.ee