

Arvo Kuuse

Saatja: Arvo Kuuse
Saatmisaeg: teisipäev, 25. veebruar 2025 08:26
Adressaat: 'haldusjuht@tln.lib.ee'
Koopia: Anna Renžina
Teema: FW: Ehitajate tee 109a/2 teavikute tagastusautomaat

Tere

Käesoleva info põhjal on põhjust arvata, et siseosa on evakuatsioonitrepikojas, mis tähendab, et tuleb eraldada tuletõkkesektsiooniks ning lähtuvalt joonisest ei ole ka vaba ruum liikumiseks (1200mm) tagatud trepi juures. Palun edastada mõlema korruse plaanid, et veenduda või korrigeerida, kui vastab tõele.

Lugupidamisega

Arvo Kuuse
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5366 6387
arvo.kuuse@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET
Erika 3 | 10416 Tallinn
paasteamet.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

