



PÄÄSTEAMET

Imre Jugomäe  
Mulgi Vallavalitsus  
[mulgi@mulgivald.ee](mailto:mulgi@mulgivald.ee)

Teie: 22.05.2024 nr 7-1/29-33

Meie: 19.06.2024 nr 7.2-3.2/2059-3

**Piirilinna kinnistu detailplaneeringu  
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Mati Umbleja kooskõlastamast Viljandi maakonnas, Mulgi vallas, Kõvakülas, Piirilinna kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Päästeasutusele esitatud eskiis detailplaneering.
2. Seletuskirja p 5.6 ja tabeli 4 on tuleohutusklasside vastuolu. Minimaalne tuleohutusklass on TP2. Hoonete tulepüsivusklass täpsustatakse konkreetse ehitusprojektiga.
3. Seletuskirja p 5.5 tuleb vastavalt Siseministri 18.02.2021.a määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ hoone kustutamiseks vajalik veevooluhulk määrata suurima tuletõkkeseptsiooni eripõlemiskoormuse järgi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Mati Umbleja  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästkeskus

+ 372 435 4513  
[mati.umbleja@rescue.ee](mailto:mati.umbleja@rescue.ee)