


Märkused:

- 1. Lahteleesanne nr. LT-34180L.
- 2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristatule tehnovõrkude lähemal kui 2m kaevata kätsi.
- 3. Peale kaevetööde lõppu taastada tööde eelnenud olukord. Taastada katted.
- 4. Paigaldus- ja ehitustööde juhindada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrivõrgu ÜO ning teiste asutuste organisatsioonide koostööstamise esitatud nõuetest.

Projekt					Tellija				
Miku MÜ elektrivarustus, Saunja küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa					Elektritelevi OÜ				
 LEONHARD WEISS E-post: estonia@leonhard-weiss.com Telefon: +372 501 2285 Registrikood: 12063348	Joonis		Elektrivõrgu plaan			Joonise nr			
						JT3263-1			
	Projekti autor	Erki Juurikas			Tel. 68001668	Mõõtkaala	M 1:500		
	Projekti juht	Erki Juurikas				Staadium	Põhprojekt		
	Kontrollis	Keelo Altoja				Kest	Leht	Leht	
					EST	1	1		