



- Rajatav maakaabel kaitsetorus KINNISELT 1250 N üksteise kõrval
- Stardi ja lõpukaevik
- Olemasolev sõidutee
- Planeeritav sõidutee
- Planeeritav kergtee

**Märkused:**

1. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad! Selgitada välja enne tööde algust.
2. Ristmävälja joonist vaadelda paralleelselt asendiplaaniga.
3. Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimissegule kasutama ka kivistuvat segu. Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.
4. Kaevetöödel tuleb arvestada, et geoloogilisi uuringuid käesoleva projekti mahus ei ole teostatud, kuid Maa-ameti kaardirakenduse geoloogia kaardi andmetel on tegemist paepinnasega ja õhukese pinnakattega alaga. Tõenäoliselt vajalik paepuur.

Tellija: <b>elektrilevi</b>	<b>enersense</b>	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr.: 11445550	Kuupäev: 10.05.2026 Töö nr.: ENS-24-103
		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr.: +372 5597 1898	Joon nr.: 003/1 Mõõtkava:-
Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jöelähtme küla, Jöelähtme vald, Harju maakond LC0777		Projekteeeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter	
Joonise nimetus: Ristlõike joonis A-B			