



STROMTEC TÖÖ NR 24-121 TINGMÄRGID

1W1

1W1

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)

Proj. liitumiskilp (reservtoriga)

Proj. kinnise lähtekaevik

Proj. kinnise läbimise meetod

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Kruusa/kiilustikkatega tee taastamine

Oi. olev 0.4 kV õhuliin

Oi. olev keskpingekaabel

Oi. olev keskpingekaabel

Oi. olev sidetrass (valguskaabel)

Oi. olev sidetrass (vaskkaabel)

Oi. olev veetrass

Oi. olev kanalistsioonitrass

Katastrirüksuse piir

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

HALJASALA ALL

- Üldmärksused:
- Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaani vastavalt Elektrilevi AS poolt väljastatud projekteerimisülesandele.
 - Alusplaan on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr. 12353G "Geodeetiline alusplaan" 14.08.2024. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid I-EST97 süsteemis.
 - Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
 - Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha märkida.
 - Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
 - Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjälgid.

Nõuded ehitusele:

1. Kui projektis märgitud maapinna kõrgused, alajaamade või kilpide 0.00-ld erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust. Kilbi paigaldamisel vajadusel arvestada maapinna kõrguse muutusega ning jälgida planeeritud pinnase kõrguseid.

2. Kaabli paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m sügavusele, kui asendiplaanil ei ole märgitud teisiti.

Tellij:	Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Address:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa, 61714	Kuupäev: 26.08.2024
Töö nimetus:	Viimse metskond 52, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond, liitumine madalpingeli LC1836. Tööproj.		MTR:	Tartumaa, 61714	Töö nr: 24-121
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 1		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 001
			Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A1
			E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
			Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
			Kontrollis:	Jaanus Kaldjo	