



PÄÄSTEAMET

Haapsalu Linnavalitsus
hlv@haapsalulv.ee

11.04.2025 nr 7.2-2.4/2209

Märgukiri

Päästeamet viis 09.05.2025 läbi paikvaatluse Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiltsi küla, Kassikäpa ja Kassikäpa/1. Paikvaatlusel tuvastati, et hoonet kasutatakse majutushoonena üle 10 inimese majutamiseks, I korrusel asuvat ruumi peo ja konverentsi pidamiseks. Paikvaatlusel tuvastati olulised tuleohutusnõuete rikkumised, muuhulgas kohustuslike tuletõkkeseptsioonide, evakuatsioonivalgustuse ja tulekahjusignalisatsiooni puudumine. Samuti puudub II korrusel teine hajutatud väljapääs.

Ehitusseadustiku § 130 lg 2 kohaselt teostab kohaliku omavalitsuse üksus riiklikku järelevalvet, täites selleks muuhulgas ka järgmisi ülesandeid: ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine, sealhulgas ehitise kasutamiseelse ohutuse kontrollimine; ehitamise teatise või ehitusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine ning ehitise kasutusteatise või kasutusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine. Kokkuvõtvalt võib Päästeamet öelda, et hoone tuleohutusala olukord ei vasta II ja IV kasutusviisile esitatavatele tuleohutusnõuetele. Tekkinud olukorras peab Päästeamet ainuvõimalikuks lahenduseks järelevalvemenetluse algatamist linnavalitsuse poolt ja palub edasistest toimingutest Päästeametit ka teavitada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Annela Kuhi
büroo/ametikoht
Lääne päästekeskus
+372 53237139
annela.kuhi@paasteamet.ee

Sama/Teadmiseks: Jörgen Toome

