

График осмотров. Ежемесячное (ЕМ)/ежегодное (ЕГ) тестирование светильников АО;

Заполнение: Дата «00.00.2017»; ЕМ/ЕГ; И (исправный)/НИ (не исправный). MP&Partners Engineering OÜ; Suur-Aguli 7, Narva 20309

№ п/п	№ свет-ка	2017 год											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

ЕГ 3.04 10.05 7.06 11.07 7.08 5.09

1	EV1						-	-	-	-	-	-	-
2	EV2						-	-	-	-	-	-	-
3	EV3						-	-	-	-	-	-	-
4	EV4						-	-	-	-	-	-	-
5	EV5						-	-	-	-	-	-	-
6	EV6						-	-	-	-	-	-	-
7	EV7						-	-	-	-	-	-	-
8	EV8						-	-	-	-	-	-	-
9	EV9						-	-	-	-	-	-	-
10													
11													
12													

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Перечень светильников аварийного освещения.
 Suur Aguli 7, Narva 20309

Таблица1/Лист 1

№ п/п	№ св-ка	Место установки светильника	Примечания
1	EV1	1 этаж; выход на улицу; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;
2	EV2	1 этаж; выход из тамбура; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;
3	EV3	1 этаж; выход в тамбур с лестницы; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;
4	EV4	1 этаж; выход на лестницу из тех.помещения; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;
5	EV5	1-2 этаж; лестница; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;
6	EV6	2 этаж; выход на лестницу из тех.помещения; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;
7	EV7	2 этаж; выход из тех.помещения; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;
8	EV8	2-3 этаж; лестница; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;
9	EV9	3 этаж; выход на лестницу из тех.помещения; светильник EXIT	2x8W; Aku: Ni-Cd; 1h;