

- 1) Liitumis- ja jaotuskilpide ukse avamisen suund sõidutee/tee poole;  
2) Tarbijakaablitele paigaldada reservitorid PVC Ø50mm, L=4m;  
3) Torude otsad tuua maapeale ning isoleerida  
4) Liitumis- ja jaotuskilpid paigaldada tiksteisega kohakuti!  
5) Kaabliite paigaldussignovus teede all min 1,0 m, haljasaada all 0,7 m

