Vaade 5

Leht 2 V4

Leht 4 V6

Ruusmäe I

18102: 002: 1270
Mäe alajaam

18102: 002: 0035
Mäe tee 2

18102: 002: 0037
Tammiku tee 7

18102: 002: 0039
Tammiku tee 9

18101: 001: 0284
Haanja looduspark 31

18102: 002: 0105
Variku

18101: 001: 0366
Kooliaia

18101: 001: 0362
Parkla

18101: 001: 0342
Normanni

18102: 002: 1390
25139 Palli–Ruusmäe tee

18102: 002: 1300
25161 Kose–Käbli tee

18102: 002: 0107
Tammiku tee 4

Haanja LP, Jaanivariku skv.

18102: 002: 0142
Ruusmäe Tingliste tee

Demonteeritav 10 kV õhuliin:
- M1 - M5
- 3 x AS-35
- Pikkus:
L_{trass}= 531 m

projekteeritud kaabelliin:
1. KPL239245
Ruusmäe 110 / 10 kV aj - Ruusmäe I aj
Al 3x240+35 24 kV,
- Kaabli trassi- ja skeemipikkus:
L_{trass}= 1470 m, L_{skeem}= 1470 m
2. KPL239244
Ruusmäe I aj - HK2242
Al 3x240+35 24 kV,
- Kaabli trassi- ja skeemipikkus:
L_{trass}= 311 m, L_{skeem}= 311 m

Kinnine kaeve
- 2 x1250N Ø160
- Pikkus: L_{trass}= 55m
- Sügavus min 1,5m

projekteeritud kaabelliin:
- Kaabli tähis: KPL239245
- Kaabli algus - lõpupunkt:
Ruusmäe 110 / 10 kV aj - Ruusmäe I aj
Kaabel: Al 3x240+35 24 kV,
- Kaabli trassi- ja skeemipikkus:
L_{trass}= 1417 m, L_{skeem}= 1417 m

-25139
6.477 km

-25139
6.35 km

230.96
229.84-230.25
400pl

HK2242

Projekteerida
10 kV harukilp
HK2242

Projekteerida
LP17602 (MVL)

M26 hargnemismasti ümberehitus nurg

10 kV õhuliini demonteeri
M26 - 31 (Rogosi aj)
3 x AS-35, L= 530m

Tingmärgid

- projekteeritud 10 kV õhuliini puitpost, tugi, tõmmits
- projekteeritud 10 kV mastivõimsuslüliti õhuliini postile
- projekteeritud 10 kV maakaabel torusse (1W2)
- projekteeritud kinnine kaeve 1250N torus
- projekteeritud 10 kV kaablikilp
- demonteeritav või tööst väljaviidav seade (X X X)
- katastripiir
- looduskaitseala või piiranguala / sihtkaitsevöönd
- muinsuskaitseline kinnismälestiste ala

Geoalus, töö nr 12207G, koostatud Kirjanurk OÜ poolt 15 juuli 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 22.08.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Projekt	Ruusmäe - Misso fiidri rekonstrueerimine, Ruusmäe osa. Rõuge vald, Võru maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan Leht 3, vaade 5			Töö nr	IP7142	
					Joonise nr	EL-4-02	
	Projekteeris	A. Mee		04.09.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	A. Mee		04.09.2024	511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST	Leht 3 / Lehti Lehti_11

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348