



## EKSPLIKATSIOON

1. C-klassi veearvesti koos tagasilöögiklapiga (võib paigaldada ka vertikaalselt)
2. Sulgarmatuur
3. Tühjenduskraan
4. Ühendusotsik
5. Kolmik
6. Sirge toruosa
7. Ühendusmuhv sisekeermega
8. Arvesti kandur

## MÄRKUSED

1. Veemõõdusõlme skeem kehtib veearvestitele alla DN50.
2. Veemõõdusõlme paigaldab kinnistu omanik.
3. Veearvesti koos tagasilöögiklapiga paigaldab AS Pärnu Vesi.
4. Mõõduri kandur peab tagama veearvesti paigalpüsivuse.

Nominaalne veekulu	m <sup>3</sup> /h	2,5-4	2,5-4	4-6,3	6,3	10,0	15,0
Veemõõdja kaliiber	toll (mm)	½ (20)	¾ (20)	1 (25)	1 ¼ (32)	1 ½ (40)	2 (50)
Veemõõdja pikkus L	mm	130	190	260	260	300	300



**Vesiratas**

**VESIRATAS OÜ**  
Registrikood: 11564409  
Lillapuu, Kullimaa küla  
Põhja-Pärnumaa vald  
tel 5330 3737

Tellija: <b>Module Cast OÜ</b>			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: <b>Veevarustus ja kanalisatsioon</b>			<b>2519</b>	<b>PP</b>
Lihula mnt 1, 1b, 1c, 1d. Audru alevik, Pärnu linn			Kaust nr. <b>VKV-12</b>	
Joonise nimetus: <b>Peaveearvesti sõlmeskeem</b>			Joonise nr: <b>7-03</b>	
Projektijuht	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/		
Faili nimi: 2519_PP_VKV.dwg			Trükitud: 15.04.2026	