



TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV maakaabellini
- Olemasolev KP maakaabellini
- Olemasolev veetoru
- Olemasolevkanalisatsioonitoru

- Varem proj. nr LC0431, IP6800
- 1W1 — Proj. 0,4 kV maakaabel
- 1W2 — Proj. KP maakaabel
- Proj. kilbid
- Proj. alajaam

- 1W1 — Proj. seadmed LC2379
- 1W2 — Proj. 0,4 kV maakaabel
- Proj. KP maakaabel
- Proj. kaitsetoru
- Proj. liitumis- ja jaotuskilp
- Proj. maanduspaigaldis

- Proj. alajaam

File: LC2379_IP_AA-4-01_Arandplaanid.dwg | Plo: Monday, 23 December 2024 14:54:45 | Plot Device: A2Landscape.p5 | Plotted by: Holtmann Siim

Vana-Nõo tn 38a kinnistule ehitada uus 1VM630 komplektalajaam AJ14192 (250 kVA trafoga). Keskpinge teeninduskülg Vana-Nõo tänav T2 poole. Kõrgusmärk 61,70 m.

Osaliselt MPL430133 kaabliga samasse kaevikusse kuni Vana-Nõo tn 36 kinnistu piirini paigaldada reservturu. AJ14192 - Vana-Nõo tn 36 kinnistupiir Kaitsetoru D110 (750 N) L=75 m (trass)/80 m

Telliju:	elektrilevi	enersense	Address:	Lootuse tn 6 Ossu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	23.12.2024
Töö nimetus:	Heinla tänava detailplaneeringu ala liitumine elektrivõrguga, Nõo alevik, Nõo vald.		Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC2379
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN		Telefon:	5918 9813	Joonise nr:	AA-4-02
			e-mail:	siim.holtmann@enersense.com	Mõõtkava:	1:500
			Projekteerija:	Siim Holtmann		
			Kontrollija:	Siim Holtmann	Muudatus:	Ver 1