



PÄÄSTEAMET

Kristi Rembel-Tõnisson  
Activitas Holding OÜ  
info@activitas.ee

Teie 23.04.2025

Meie 29.05.2025 nr 7.2-2.2/2471-1

### Hinnang tuleohutuslasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 08.05.2025 kontrollkäigu aadressil Vaksali tn 17a, Tartu linn, Tartu maakond.

Eelpool nimetatud aadressil soovib Activitas Holding OÜ (registrikood 11738654) alustada igapäevaelu toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse pakkumist patsientidele.

Kontrollkäigul avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on aktsiaselts AA-LAN (registrikood 10273940) antud 27.05.2025 ettekirjutus järgmiste nõuetega:

1. Korraldada büroohoones aadressil Vaksali 17a, Tartu linn tuleohutusülevaatus tegemine ja akti esitamine Päästeameti ohutusportaali.

Tähtaeg: 01.12.2025

2. Korrigeerida automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paiknemisskeemid vastavalt tegelikule olukorrale.

Tähtaeg: 01.07.2025

3. Esitada Päästeametile hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldusdokument, mis kinnitab, et viimase hoolduse käigus ilmnunud puudused on likvideeritud.

Tähtaeg: 01.09.2025

4. Paigaldada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme juurde turvalgustus 5 Lx.

Tähtaeg: 01.07.2025

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Kärsin

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

Marek Kärsin

+372 733 7329

marek.karsin@paasteamet.ee