



TRANSPORDIAMET

Nõo Vallavalitsus  
vald@nvv.ee  
Voika tn 23  
61601, Tartu maakond, Nõo vald,  
Nõo alevik

Teie 14.06.2024

Meie 17.06.2024 nr 7.1-2/24/10569-2

**Nõo valla Etsaste küla Ala Tõrvamuna  
reoveepuhasti, menetlus nr 434069**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Nõo valla Etsaste külas riigitee 22158 Elva-Kintsli kaitsevööndis paiknevale Ala Tõrvamuna kinnistu (kat tunnus 52801:012:0657) reoveepuhasti ehitusteatise. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis km 8,0. Imbväljak ulatub lähima punktiga ca 20 m kaugusele riigitee katte servast, puhasti ja kanalisatsioon ei jää teekaitsevööndisse.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise 2411201/13217 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvale kaldumiseks vastavalt UÜ Ecivill Grupp tööle nr 7-2024.

Juhime tähelepanu, et projekti realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud kliimaministri 17.11.2023 määruses nr 71 „Tee projekteerimise normid“ toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
2. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Käesolev nõusolek kehtib 2 aastat väljastamise kuupäevast

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee