



PÄÄSTEAMET

Aivar Niidassoo
PZU Kindlustus
aivar@kahjud.ee

Teie 02.01.2025 nr

Meie 15.01.2025 nr 7.2-4.1/27-1

Õiend

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 31 kohaselt kogutakse tulekahju tekkepõhjuse uurimise käigus andmeid Päästeameti strateegiliste eesmärkide täitmiseks ja need põhinevad Päästeameti inspektorite tähelepanekutel ja hinnangutel. Palume arvestada, et tulekahju võimaliku tekkepõhjuse kohta kogutud andmed ei ole käsitletavad ekspertiisina, päästeinfosüsteemi asutamise ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimääruse (põhimäärus) § 3 kohaselt on nendel andmetel infosüsteemi talletatuna üksnes informatiivne tähendus.

27.12.2024 kell 14:39 edastas Häirekeskuse Põhja keskus, Päästeameti Põhja päästekeskusele teate tulekahju kohta Harju maakonnas, Tallinna linnas, Kristiine linnaosas, Paldiski mnt 25/1. Väljakutse on registreeritud nr 2412270661 all. Oletatav tulekahju tekkepõhjus oli trepingilt kuuma treilaastu lendumine põlevmaterjalile. Tuleohutusnõuete rikkumisi, mis oleks põhjuslikus seoses tulekahju tekkimisega, ei tuvastatud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liis Sindeva
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus

+372 53043968
liis.sindeva@paasteamet.ee

Põhja päästekeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 2000 / pohja@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585