



Katseprotokoll NH2024/V150243M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: TA Lõuna regionaalosakond Põllu 1a, 50303 Tartu

Veeallika valdaja:

Proovivõtu koht:

Proovivõtja: spetsialist Iris Lints

Veeallika liik: veevärgivesi

Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 09.09.2024 kell: 9:03 Analüüs alustatud: 09.09.2024 kell: 16:03

Proov toodud laborisse: 09.09.2024 kell: 14:51 Analüüs lõpetatud: 18.09.2024

Proovivõtuprotokoll nr: **EEVVA2024ILIN0073** Protokoll vormistatud: **19.09.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Legionella pneumophila	PMÜ/ 1000 ml	1500	1000	ISO 11731

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus: leitud Legionella pneumophila (sh serogrupp 2-14).

Märkus: ISO 11731 - kasutatud meetod: membraanfiltratsiooni meetod koos pesemise protseduuriga

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 49,2 °C

bioanalüütik S.Rudõka

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

