



Proj. reservitorud (A-J),
Sügavus = paralleelne kaabel
1. A-B: PEØ160; 750N; L= 6 m; kinniselt
2. B-C: PEØ160; 1250N; L= 16 m; kinniselt
3. C-D: PEØ160; 750N; L= 347 m
4. D-E: PEØ160; 1250N; L= 17 m; kinniselt
5. E-F: PEØ160; 750N; L= 483 m
6. F-G: PEØ160; 1250N; L= 20 m; kinniselt
7. G-H: PEØ160; 1250N; L= 122 m
8. H-I: PEØ160; 750N; L= 21 m; kinniselt
9. I-J: PEØ160; 750N; L= 380 m

Projekt:	Oleski kinnistu tarbija muutmise mikrotootjaks koos kaasneva investeeringuga Õõta ja Eena küla, Järva vald ning Kaaruka küla, Paide linn, Järva maakond	Tellijä:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	Asendiplaan	Joonise nr:	LR8372-1
	Projekteeris	Mikk Reiter	
	Kontrollis	Aro Kivisid	
	Mõõtkava	1:500	Leht
	Staadium	Tööprojekt	4
			10