



TRANSPORDIAMET

Mustvee Vallavalitsus
info@mustvee.ee
Tartu tn 28
49603, Jõgeva maakond, Mustvee
vald, Mustvee linn

Teie 29.05.2026

Meie 05.06.2026 nr 7.1-2/26/9389-2

**Halliku küla Künnapuu kinnistu
reoveepuhasti ehitusteatise
kooskõlastamisest**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Jõgeva maakonna Mustvee valla Halliku küla Künnapuu kinnistu (katastritunnus 71302:002:0421) reoveekäitlussüsteemi (reoveekanaliseerimisüsteem septiku ja imbsüsteemiga) ehitusteatise nr 2611201/13088 (menetlus nr 550971). Projekteeritud rajatis asub osaliselt riigitee 14105 Halliku-Pala tee km 0,31–0,35 kaitsevööndis, ulatudes lähima punktiga ca 5 meetri kaugusele tee servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korra kohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloa kohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Esitatud projektist „Jõgevamaa, Mustvee vald, Halliku küla, Künnapuu kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine projekt“ (projekteerija Sander Kriisa, töö nr VK-07-26) ei selgu imbsüsteemi mõju riigitee muldkeha niiskuse režiimile, mistõttu Transpordiametil ei ole võimalik veenduda riigiteele avalduva mõju olemasolus või selle puudumises.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 ei kooskõlasta Transpordiamet ehitusteatist nr 2611201/13088 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvale kaldumiseks, sest kavandatud rajatisest tuleneb oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskuse režiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korra kohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee